

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
№ 04ИДЮ0.117.RU.H.00371

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКОЛОС - ПОВОЛЖЬЕ».  
Юридический адрес: 443036, Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. Набережная Реки Самары, дом № 1, помещение 99. ОГРН 1156313081572.  
Телефон: +7 (846) 205-99-55, адрес электронной почты: office@ecolos.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКОЛОС - ПОВОЛЖЬЕ».  
Юридический адрес: 443036, Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. Набережная Реки Самары, дом № 1, помещение 99. ОГРН 1156313081572.  
Телефон: +7 (846) 205-99-55, адрес электронной почты: office@ecolos.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Платинум».  
Адрес: 121354, Россия, г. Москва, ул. Кутузова, д. 11, к.3, этаж Ц, помещение II, комната 7Б. ОГРН:1157746932353. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.117 от 11.11.2021 года.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Станции пожаротушения и повышения давления модульные типов ПНС, ПНД, выпускаемые по техническим условиям ТУ 28.29.12.114-001-43947313-2021 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ИЗ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ, СТЕКЛОПЛАСТИКА ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С ТРУБНОЙ ОБВЯЗКОЙ, ЗАПОРНОЙ АРМАТУРОЙ И НАСОСНЫМИ АГРЕГАТАМИ».  
Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 28.29.12.114  
код ТН ВЭД: 8421 21

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.п. 6.1.21, 6.10.8, 6.10.30, 6.10.33

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** Протокол сертификационных испытаний № 04ИДЮ0.118-282/09-2023 от 05.09.2023 г., выданный ИЛ "Платинум". Свидетельство о подтверждении компетентности № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.118 от 11.11.2021г. Свидетельство о подтверждении компетентности № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.118 от 11.11.2021г. Акт анализа состояния производства № 24-ДС/08-2023 от 08.08.2023 года, проведенный Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Платинум».  
Схема сертификации - 1с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Технические условия ТУ 28.29.12.114-001-43947313-2021 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ИЗ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ, СТЕКЛОПЛАСТИКА ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С ТРУБНОЙ ОБВЯЗКОЙ, ЗАПОРНОЙ АРМАТУРОЙ И НАСОСНЫМИ АГРЕГАТАМИ».

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ** Условия хранения согласно 5 по ГОСТ 15150-69. Срок службы – 10 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 05.09.2023 по 04.09.2028



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт

Н.К. Потапкин

А.О. Соколов